



Stichting Kwaliteit Gevelbouw

Rapportnummer 10 - 448 - 4m
Datum keuring 21 oktober 2010
Datum rapport 06 december 2010
Aanvrager MAT afbouw B.V

Schimminck 16
5301 KR Zaltbommel

bezoekadres
Nieuwe Kanaal 9F
Wageningen

postadres
Postbus 362
6700 AJ Wageningen

T 0317 - 421 720
F 0317 - 421 677
E info@skg.nl
I www.skg.nl

ABN-AMRO
50.84.85.800

IBAN.NR
NL 33ABNA0508485800

BIC-CODE
ABNANL2A

KVK Den Haag
41149617

BTW nummer
004465520 B01

Betreft Onderzoek inbraakwerendheid van een metal-stud wand constructie met diverse type wand bekleding, welke is voorzien van modulair opgebouwde (gezette) staalplaten, vervaardigd door MAT afbouw van het type: WK4SP4

Keurmeester B. Roelofs / F. Koldenhof / J.Ch. Wallert

Inspecteur J.M. van Diggelen

Conclusie De beproefde wandconstructie voldoet aan de eisen voor inbraakwerendheid van klasse 4 voor beproeving en beoordeling van inbraakwerende bouwproducten volgens de volgende norm:

- ENV 1627: 1999